水質検査結果書

No.　yW2601108-001

株式会社 やまこう　　様

2026年　7月　4日

国土交通大臣及び環境大臣登録機関 登録番号第191号
建築物飲料水水質検査業登録 宮崎県3水第6号
株式会社 東洋環境分析センター
宮崎県宮崎市田代町100番地
Tel 0985-24-1122　Fax 0985-24-1166
検査責任者　蛯原 直輔

受付日	2026年　6月　22日	受付方法	受取
採取日	―	時刻	―
天候	―	温度	―
検査期間	2026年　6月　22日　～　2026年　7月　3日		
採水者	株式会社 やまこう		
試料名	やまこう製品水	施設名	株式会社 やまこう 本社湯布院工場
採水場所	湯布院工場内	水源名	湯布院工場 井戸

御依頼されました試料の検査結果を下記により報告致します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	個/mℓ	0	100　以下
大腸菌群	―	不検出	検出されないこと
カドミウム	mg/ℓ	0.001　未満	0.01　以下
水銀	mg/ℓ	0.00005　未満	0.0005　以下
鉛	mg/ℓ	0.001　未満	0.1　以下
ヒ素	mg/ℓ	0.001　未満	0.05　以下
六価クロム	mg/ℓ	0.005　未満	0.05　以下
シアン	mg/ℓ	0.001　未満	0.01　以下
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/ℓ	0.7	10　以下
フッ素	mg/ℓ	0.08	0.8　以下
有機リン	mg/ℓ	0.01　未満	0.1　以下
亜鉛	mg/ℓ	0.01　未満	1　以下
鉄	mg/ℓ	0.01　未満	0.3　以下
銅	mg/ℓ	0.01　未満	1　以下
マンガン	mg/ℓ	0.005　未満	0.3　以下
塩素イオン	mg/ℓ	2.7	200　以下
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/ℓ	19	300　以下
蒸発残留物	mg/ℓ	100	500　以下
陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.02　未満	0.5　以下
フェノール類	mg/ℓ	0.0005　未満	ﾌｪﾉｰﾙとして0.005 以下
有機物等（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量）	mg/ℓ	0.5　未満	10　以下
ｐＨ値	―	7.3(23.4℃)	5.8以上8.6以下
味	―	異常なし	異常でないこと
臭気	―	異常なし	異常でないこと
判定	判定・備考内容は最終頁に記載		
備考			

水質検査結果書

No.　yW2601108-001

No. 2/2

株式会社 やまこう　　　　　　様

2026年　7月　4日

検　査　項　目	単　位	検　査　結　果	水　質　基　準
色度	度	0.5　未満	5　以下
濁度	度	0.1　未満	2　以下
		ー以下余白ー	

判　定	上記項目については、食品衛生法の規格基準に適合です。
備　考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量限界値を示す。

水質検査結果書

No.　yW2601929-001

株式会社 やまこう　様

2026年　8月　13日

国土交通大臣及び環境大臣登録機関 登録番号第191号
建築物飲料水水質検査業登録 宮崎県3水第6号
株式会社 東洋環境分析センター
宮崎県宮崎市田代町100番地
Tel 0985-24-1122　Fax 0985-24-1166
検査責任者　蛯原 直輔

受付日	2026年　7月　30日	受付方法	持込
採取日	2026年　7月　28日	時刻	－
天候	当日　晴　　前日　晴	温度	－
検査期間	2026年　7月　30日　～　2026年　8月　12日		
採水者	株式会社 やまこう		
試料名	やまこう製品水	施設名	株式会社 やまこう 本社湯布院工場
採水場所	湯布院工場内	水源名	湯布院工場 井戸

御依頼されました試料の検査結果を下記により報告致します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
たんぱく質	g/100mL	0.1　未満	－
脂質	g/100mL	0.1　未満	－
炭水化物	g/100mL	0	－
エネルギー	kcal/100mL	0	－
食塩相当量	g/100mL	0.001	－
ｐＨ値	－	7.1(22.9℃)	－
ナトリウム	mg/ℓ	4.5	－
カリウム	mg/ℓ	1.5	－
シリカ	mg/ℓ	61	－
カルシウム	mg/ℓ	4.5	－
マグネシウム	mg/ℓ	1.9	－
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/ℓ	19	－
バナジウム	mg/ℓ	0.026	－
		－以下余白－	

判定	
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量限界値を示す。